ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT SAALE-ORLA

Emissionsbegrenzungen nach 17. BImSchV bzw. Genehmigungsbescheid 118/01

Eigenbetrieb des ZASO

	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	Halbstunden-mittelwert	Tagesmittelwert	10 - Minutenmittelwert
Komponente	**Gesamtstaub**		**Gesamt-C**		**HCl**		**SO2**		**Nox**		**Hg**		**CO**		**NH3**		**Verbrennungstemperatur**
Grenzwert	**20,00 mg/m³**	**5,00 mg/m³**	**20,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**40,00 mg/m³**	**8,00 mg/m³**	**200,00 mg/m³**	**40,00 mg/m³**	**400,00 mg/m³**	**180,00 mg/m³**	**0,035 mg/m³**	**0,010 mg/m³**	**100,00 mg/m³**	**50,00 mg/m³**	**15,00 mg/m³**	**10,00 mg/m³**	**>850,00°C**
	Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert		Messwert
Januar 2025	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		3,00 mg/m³		18,00 mg/m³		161,00 mg/m³		0,002 mg/m³		14,00 mg/m³		1,00 mg/m³		982,00°C
Februar 2025	0,00 mg/m³		0,00 mg/m³		1,00 mg/m³		12,00 mg/m³		159,00 mg/m³		0,002 mg/m³		12,00 mg/m³		1,00 mg/m³		979,00°C
März 2025																	
April 2025																	
Mai 2025																	
Juni 2025																	
Juli 2025																	
August 2025																	
September 2025																	
Oktober 2025																	
November 2025																	
Dezember 2025																	